



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@alregn.ru телефон 8 (3852)20-23-19

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 7
УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

659100 г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 1 E-mail: tond7@mail.ru, телефон 8(38595) 4-40-90

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

«20» января 2022 г., 10 час. 00 мин. № 8/1

(дата и время составления предписания)

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 12.01.2022 № 8, учётный № проверки 22220061000200751757

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Шишкин Владимир Александрович – старший дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания дошкольного образовательного детского сада

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. Крупской, 21

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Теремок» г. Заринска ИНН 2205006381, адрес организации: 659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. Крупской, 21.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «14» января 2022 года, 13 час. 00 мин.

по «20» января 2022 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре).	п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	04.07.2022	
2.	Не разработан регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности, утверждаемый руководителем организации.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	04.07.2022	
3.	На объекте защиты в коридоре рядом с музыкальным залом; в лестничном марше 3 группы; в основном лестничном марше огнетушители размещены на высоте более 1,5 метров.	п. 409 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	04.07.2022	
4.	На объекте защиты в лестничной клетке 3 группы звуковой оповещатель установлен на расстоянии менее 150	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4 п. 4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения	04.07.2022	

	мм от потолочного перекрытия.	и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности		
5.	На объекте защиты в помещениях: складе продуктов и процедурном кабинете электрическая проводка штепсельной розетки проложена по горючему основанию.	п. 35 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	04.07.2022	
6.	На объекте защиты дверной проем помещения пищеблока не отделен соответствующим типом противопожарной перегородки (деревянная дверь)	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4; ст. 88 ч. 1 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. п. 5.2.6	01.09.2022	
7.	При двустороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в общий коридор первого этажа, ширина пути эвакуации в свету 0,7 метра.	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.3.3 абз. 3	04.07.2022	
8.	Допущено применение декоративно-отделочных материалов стен с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (бумажные обои) в следующих помещениях: кабинете старшего воспитателя; кабинете заведующей; кабинете заведующей хозяйством	ч. 7 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	04.07.2022	
9.	На объекте защиты отсутствует эвакуационное освещение.	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ч. 4 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.3.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.3.12 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. п. 7.6 СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение. п. 7.72; п. 7.73; п. 7.74	01.09.2022	

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель ОД ТО НД и ПР № 7 Управления
надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю
Шишкин В.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов)
проводившего выездную проверку)



(Handwritten signature)
(подпись)

Шишкин Владимир Александрович – Старший дознаватель ОД ТО НД и ПР № 7 Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Алтайскому краю, телефон: (38595) 4-40-90, E-mail: tond7@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):

и.о. заведующего Кузнецова О.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

« ___ » часов « ___ » минут « 20 » 01 20 22 г.

(Handwritten signature)
(подпись)