



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

Алтайскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Алтайскому краю
в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 13/5- 77

г. Заринск, ул. Крупской, д.21, « 07 » сентября 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Минеевой Натальей Владимировной главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах, уполномоченным на проведение проверки

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №3 «Теремок» города Заринска по адресу нахождения и осуществления деятельности: Алтайский край, г. Заринск, ул. Крупской, д. 21

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Осветительные приборы в помещении, предназначенном для занятий физкультурой и спортом, не имеют защитную конструкцию, что является нарушением требований п.2.8.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. В группах №1,2,3,4,5 покрытие спинок, боковых конструкций детских кроваток для сна имеет дефекты и повреждения, покрытие не устойчиво к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств, металлические ножки у кроваток неровные, изогнутые, что является нарушением требований п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. В группах №1,2,3,4,5 покрытие стульчиков облезло, материал расщепляется, у детских столиков во многих местах отсутствует боковая поверхность. Таким образом, мебель имеет дефекты и повреждения, покрытие не устойчиво к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением требований п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. В туалетных помещениях всех групповых унитазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, фактически используется одно сидение, прикрепленное к унитазу, что является нарушением требований п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. Покрытие проездов, подходов на собственной территории имеет дефекты, а именно: асфальтовое покрытие неровное, в выбоинах, что является нарушением требований п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. На территории групповых площадок №1,3,5 не установлены теневые навесы площадью из расчета не менее 1 м² на одного ребенка, но не менее 20 м², которые должны быть оборудованы полами из дерева или иных строительных материалов, что является нарушением требований п.3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается протоколом осмотра от 15.08.2023г.

7. В группе №1 (дети до 3-х лет) мебель для лежания (кровати) имеет длину 1000 мм, вместо не менее 1200 мм, что является нарушением требований таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

8. Водонагревательное устройство, установленное на пищеблоке в моечной для мытья кухонной посуды имеет небольшой объем и не позволяет устройству нагревать воду до соответствующих параметров, на момент проверки температура воды составила 45⁰ С, при гигиеническом нормативе не ниже плюс 60⁰С и не выше плюс 75⁰С, что является нарушением требований п. 84 гл. IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

9. На пищеблоке приборы для обеззараживания воздуха не установлены на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц, что является нарушением требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнено не из дерева твердых лиственных пород, фактически цельнометаллическое, что является нарушением требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11. В группах №3,4,5 у ногомоек не работает слив, таким образом санитарно-техническое оборудование неисправное, что является нарушением требований п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

12. В прачечной, на пищеблоке, в группах №1, 2, 6 подоконники (окна из ПВХ-профиля) имеют облезшую поверхность, покороблены, отмечается выпячивание поверхности, что является нарушением требований п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Осветительные приборы в помещении, предназначенном для занятий физкультурой и спортом, должны иметь защитную конструкцию, согласно требований п.2.8.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Срок устранения 04.09.2024г**

2. В группах №1,2,3,4,5 покрытие спинок, боковых конструкций детских кроваток для сна должно быть без дефектов и повреждений и устойчиво к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств, согласно требований п.2.4.3. СП 2.4.3648-20. **Срок устранения 04.09.2024г**

3. В группах №1,2,3,4,5 мебель (столы, стульчики) должна быть без дефектов и повреждений, и устойчива к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств, согласно требований п.2.4.3. СП 2.4.3648-20. **Срок устранения 04.09.2024г**

4. В туалетных помещениях всех групповых унитазы обеспечить индивидуальными сидениями для каждого ребенка, согласно требований п.3.1.7. СП 2.4.3648-20. **Срок устранения 04.09.2024г**

5. Покрытие проездов, подходов на собственной территории должно быть без дефектов, согласно требований п.2.2.4. СП 2.4.3648-20. **Срок устранения 04.09.2024г**

6. На территории групповых площадок №1,3,5 установить теневые навесы площадью из расчета не

менее 1 м² на одного ребенка, но не менее 20 м², которые должны быть оборудованы полами из дерева или иных строительных материалов, согласно требований п.3.1.2. СП 2.4.3648-20. **Срок устранения 04.09.2024г**

7. В группе №1 (дети до 3-х лет) мебель для лежания (кровати) должна иметь длину не менее 1200 мм, согласно требований таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». **Срок устранения 04.09.2024г**

8. Водонагревательное устройство, установленное на пищеблоке в моечной для мытья кухонной посуды должно поддерживать температуру воды не ниже плюс 60°C и не выше плюс 75°C, согласно требований п. 84 гл. IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». **Срок устранения 04.09.2024г**

9. На пищеблоке приборы для обеззараживания воздуха установить на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц, согласно требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. **Срок устранения 04.09.2024г**

10. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнить из дерева твердых лиственных пород, согласно требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. **Срок устранения 04.09.2024г**

11. В группах №3,4,5 у ногомоек обеспечить исправность системы канализования, таким образом санитарно-техническое оборудование должно быть исправное, согласно требований п.2.4.11. СП 2.4.3648-20. **Срок устранения 04.09.2024г**

12. В прачечной, на пищеблоке, в группах №1, 2, 6 провести ремонт подоконников, согласно требований п.2.9.5. СП 2.4.3648-20. **Срок устранения 04.09.2024г**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №3 «Теремок» города Заринска по адресу: Алтайский край, г. Заринск, ул. Крупской, д. 21

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах по адресу: 659106 Алтайский край г. Заринск ул. Горького – 16 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо электронной почтой по адресу to-zarin@22.rosspotrebnadzor.ru или иным доступным способом в срок до «05» сентября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный
эксперт

специалист-

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Н.В. Минеева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «07» сентября 2023г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: